

**Iepirkuma procedūra "Jahtotāju servisa ēkas būvniecība" ID Nr.:SOP 2018/04  
Interreg/ ESTLAT55**

**Atbildes uz iepirkuma pretendenta jautājumiem Nr.2.**

Salacgrīva, 2018.gada 29.augusts

**1. Jautājums.**

Nolikuma punkta 1.8.7. apakšpunktā 1.8.7.1. teikts: "attiecībā visiem Būvdarbu izpildes rezultātiem - vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no dienas, kad ēka pieņemta ekspluatācijā atbilstoši Garantijas periods Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi". Piedāvājot tehniskajā piedāvājumā ilgāku garantijas periodu, Pretendentam jāņem vērā, ka maksimālais pieļaujamais garantijas periods ir 72 (septiņdesmit divi) mēneši. Pasūtītājs šādu garantijas termiņa ierobežojumu ir noteicis, ņemot vērā būvniecības labo praksi, saprātīgas pasūtītāja iespējas attiecība uz garantijas saistību izpildes kontroli un ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu", savukārt nolikuma punktā 6.8 "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un metodika", kritērijā "E"- Būvdarbu garantijas termiņš ir norādīts, ka maksimālo punktu skaitu var saņemt pretendenti, kuri ir piedāvājuši garantijas termiņu, kas ir 73 un vairāk mēneši. Lūdzam Jūs sniegt skaidrojumu, kāds ir maksimālais garantijas laika periods, ko uzņēmējs var norādīt savā piedāvājumā, jo nolikuma apakšpunktā 1.8.7.1. kā maksimālais garantijas termiņš ir 72 mēneši, savukārt 7 punktus uzņēmējs var iegūt, ja uzņēmēja piedāvātais garantijas termiņš ir 73 un vairāk mēneši;

**Atbilde.**

Neprecizitāte ir radusies saistībā ar vērtēšanas kritēriju, kā rezultātā kļūdas dēļ ir noteikts neatbilstošs maksimālais garantijas termiņš. Iepirkumu komisija ir lēmusi veikt grozījumus nolikuma 1.8.7.1.punktā, svītrojot noteikto maksimālo garantijas termiņu, nenosakot pretendentiem prasību par maksimālo termiņu garantijai. Attiecīgi komisija lemj, ka nolikuma 1.8.7.1.punkts ir izsakāms šādā redakcijā: „1.8.7.1. attiecībā visiem Būvdarbu izpildes rezultātiem – vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no dienas, kad ēka pieņemta ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi””. Vienlaicīgi informējam, ka ņemot vērā to, ka ir veikti grozījumi nolikumā, iepirkumu komisija ir lēmusi piedāvājumu iesniegšanai noteikt termiņu līdz 14.09.2018. plkst.10.00. Pilnu informāciju par iepirkumu procedūru, t.sk. par izmaiņām nolikumā un piedāvājumu iesniegšanas termiņiem, ir redzami [www.salacgrivaport.lv](http://www.salacgrivaport.lv) sadaļā <http://salacgrivaport.lv/iepirkumi/iepirkuma-proceduru-jahtotaju-servisa-ekas-buvnieciba-id-nr.-sop-2018-04-interreg-estlat55>.

**2. Jautājums.**

Lūdzam precizēt pretkorozijas aizsardzību tērauda elementiem. Pēc AR rasējuma AR-9 var redzēt, ka krāsot elementus BK-13-2 rasējumā, bet kādā veidā krāsot citus

elementus? Rasējumā BK-1-1 ir teikts, ka korozivitātes pretestības kategorijai ir jābūt no C1 līdz C3."

**Atbilde.**

Visiem tērauda elementiem jānodrošina pretkorozijas aizsardzību. Sakarā ar to ka, ārējā iedarbība ir gana agresīva - jūras sāļi, šo jautājumu jāprecizē ar pretkorozijas krāsu ražotāju. Ražotājs noteiks kādu labāk izmantot un cik biezu pārklājumu jāuzklāj.

**3. Jautājums.**

D-9 aprakstā rakstīts [PILNSTIKLA] , tas nozīmē bezrāmja, apdarē rakstīts [ALUMINIJA]. Šīs lietas nav savienojamas. Lūdzam precizēt.

**Atbilde.**

Pilnstikla konstrukcija ar alumīnija sliedveida stiprinājumiem. Paraugam foto Nr.1:



Foto N.1.

**4. Jautājums.**

Nav saprotams pie tā paša D-9 apraksta, kas ir domāts piezīmēs [VĒDINAŠANAS KANĀLS]. Kas tas tāds? Lielāka sprauga starp durvju apakšu un grīdu? Vai iestrādāta lūka apakšdaļā? Lūdzam precizējumus.

**Atbilde.**

10mm sprauga starp durvju apakšu un grīdu.

**5. Jautājums.**

Tas pats attiecas uz D-19. Pilnstikla konstrukcijai, kas ir bezrāmja, nevar dabūt skaņas izolāciju 31dB, tad tai ir jābūt rāmja konstrukcijai. Lūdzam precizējumus.

**Atbilde.**

Specifikācijā norādīts maksimāli iespējamā skaņas izolācija. Pilstikla konstrukcijai paredzēt alumīnija sliedveida stiprinājumus.

**6. Jautājums.**

ID 1 neiet kopā kas rakstīts [aprakstā] un [apdarē]

**Atbilde.**

Pilstikla konstrukcija ar alumīnija sliedveida stiprinājumiem. Paraugam Foto Nr.1



Foto Nr.1